

Technisches Datenblatt

Split Typ Aggregat



Technische Daten

FN.10.040

Typ der Ausführung	Pluskühlung
Kälteleistung (W) (-10/+45°C)	4.844
Stromverbrauch (Watt/Std)	2.294
Stromleistung (COP)	1,74
Schallpegel	37,08 DBA / 10M
Kältemittel (Empfehlung)	R449A
Marke des Kompressors	Embraco
Typ des Kompressors	Scroll
Modell des Kompressors	SE6021GK-C
Abdruckleitung des Kompressors (Ø Zoll)	1 / 2"
Saugleitung des Kompressors (Ø Zoll)	7 / 8"
Spannung Kompressor (V/Ph/Hz)	220 – 230 / 1 / 50
Kapazität des Kondensers Watt Dt=15°C	11.638
Oberfläche des Kondensers (m²)	27,70
Luftkapazität (m³/h)	3.353
Marke des Lüftungsmotor	Ziehl-Abegg
Modell des Lüftungsmotor	Ziehl-Abegg S 450 CR46MG050W06A1 Lüftungsmotor – 030567X
Kreislauf (RPM)	6 Pole (~900 RPM)
Lüfter Durchmesser (Menge x Durchmesser)	1x450
Zugkraft des Lüftermotors (kW)	1x0,174
Spannung Lüftermotors (V/Ph/Hz)	220 – 230 / 1 / 50
Sammler	FrigoCraft 4lt 3/8" Receiver
Trockner / Filter	Danfoss 023Z4562 DML 053S Dryer filter 3 / 8" solder
Schauglas	Danfoss 014-0182 SGN 10S – 3 / 8" solder
Niederdruckschalter	Danfoss 061F9032 ACB-2UC32W LP Switch 0.3 / 1.8 bar
Hochdruckschalter	Danfoss 061F9077 ACB-2UC85W HP Switch 20.0 / 25.0 bar
Lüftersteuerung	Danfoss 061F8490 ACB-2UA392W Cartridge Press. Switch 8,5/11,0 bar
Herstellungsort	Türkei


Kölner Lüftungssysteme GmbH
Welserstr. 10b 51149 Köln
info@kls.de
Tel: 02203 1037472
Fax: 02203 9285583
www.kls.de

Handelsregister Nr.: HRB 104840, Amtsgericht Köln
Steuer Nr.: 216/5877/3092
Umsatzsteuer Nr.: DE342190008

Bankverbindungen
VR Bank KölnBonn IBAN: DE60 3806 0186 4956 0950 13

Marke

FrigoCraft



Kölner Lüftungssysteme GmbH
Welserstr. 10b 51149 Köln
info@kls.de
Tel: 02203 1037472
Fax: 02203 9285583
www.kls.de

Handelsregister Nr.: HRB 104840, Amtsgericht Köln
Steuer Nr.: 216/5877/3092
Umsatzsteuer Nr.: DE342190008

Bankverbindungen
VR Bank KölnBonn IBAN: DE60 3806 0186 4956 0950 13